

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : SPAN/BPAI/300-10/270/A/W-1(4)
Tarikh : 31 Mar 2021

SPIROLITE (M) SDN. BHD.
LOT 4, JALAN P/2A,
KAWASAN PERINDUSTRIAN BANGI,
BANDAR BARU BANGI,
43650 SELANGOR DARUL EHSAN
(U/P: ENCIK CHUAH SEONG YAW)

No. Tel : 60389250306
No. Faks: 60389253568

Tuan,

PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL UNTUK PRODUK-PRODUK KEGUNAAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan **telah disenaraikan** sebagai pembekal produk-produk kegunaan industri perkhidmatan air seperti berikut:

Bil	No. Penyenaraian SPAN	Kegunaan	Produk	Jenama	Maklumat Sijil Barangan		
					No. Sijil	Standard	Tempoh Sah Laku
1	SPAN/BPAI/300-10/270/A/W-1	Sistem Bekalan Air	PIPES - POLYETHYLENE (PE / HDPE) PIPE	SPIROLITE, APS	SIRIM PS006001 Pengilang : SPIROLITE (M) SDN. BHD.	MS 1058: PART 2: 2005	25 Feb 2022

3. Penyenaraian adalah **tertakluk sepenuhnya mengikut skop dan tempoh sahlaku sijil barangan** yang dikemukakan kepada SPAN. Penyenaraian ini juga tertakluk kepada syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan di dalam lampiran sekiranya ada [Ada / ~~Tiada~~].

4. Syarikat yang memasuki penyenaraian ini adalah **bertanggungjawab** untuk **memastikan bahawa sijil barangan adalah sah (valid)** pada sepanjang penyenaraian dan **mengemaskini maklumat sijil barangan** kepada SPAN setiap kali pembaharuan sijil dibuat atau sekiranya terdapat perubahan pada skop pensijilan.

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara

Ibu Pejabat
Aras Bawah & Aras 1, Prima Avenue 7,
Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia.

T 603 8317 9333/334/335 F 603 8317 9336/339
W www.span.gov.my

LAMPIRAN

No. Listing : SPAN/BPAI/300-10/270/A/W-
1

Tarikh : 31 Mar 2021



**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL
SYARAT-SYARAT KHUSUS**


PRODUCT : PIPES - POLYETHYLENE (PE / HDPE) PIPE
STANDARD : MS 1058: PART 2: 2005

- 1 Penarafan minimum untuk Paip PE ialah PN 12.5.
- 2 Produk paip polyethylene (PE) perlu mempunyai jalur penanda biru (jalur biru) pada paip sebagai pengenalan untuk penggunaan bekalan air. Jalur biru tersebut mesti mematuhi syarat berikut:
 - a. campuran sebatian yang digunakan untuk menghasilkan jalur biru perlu menggunakan polimer PE yang sama dengan polimer PE asal (PE 80 / PE 80 atau PE 100 / PE 100) seperti yang digunakan dalam pembuatan paip PE.
 - b. Kompaun biru PE 80 (biru muda) hendaklah digunakan untuk paip PE 80 dan PE100 (biru gelap) untuk paip PE100 untuk mengenal pasti klasifikasi bahan PE.
 - c. Jumlah minimum jalur adalah 4 pada jarak selang 90°.
 - d. Ketebalan jalur hendaklah kurang daripada 10% dari ketebalan dinding paip.

5. **Kegagalan tuan untuk mematuhi keperluan (4) boleh menyebabkan syarikat tuan dikeluarkan daripada penyenaian tanpa sebarang notis.** Produk yang telah dikeluarkan daripada senarai penyenaian adalah tidak dibenarkan untuk diguna pakai dalam mana-mana sistem bekalan air atau pembedungan di Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,



(**Mohamad Nasir bin Mahmood**)
Pengarah Kanan
Bahagian Pembangunan dan Audit Industri
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)